

Ulrich Sippel

Bezirks-Schornsteinfegermeister
Buchenstraße 9, 90587 Veitsbronn
Telefon 09 11 / 75 62 39, Fax 75 62 40



Zum Glück gibt's den
Schornsteinfeger

Herrn
David Cushing
Zambelli Str. 12

91058 Erlangen

Nachrichtlich an die zuständige
Kreisverwaltungsbehörde
bzw. Bauordnungsbehörde

Bauvorhaben: Umbau und Sanierung des Wohn- und Geschäftshauses in der
Goethestr. 17 in 91054 Erlangen

Bauherr: wie oben

Plan genehmigt durch: Bauaufsichtsamt der Stadt Erlangen

am: 24.03.1998 Aktenzeichen: 1997 0906

Bescheinigung des Bezirks-Schornsteinfegermeisters zur Fertigstellung des Rohbaues gem. § 13 (2) BauVerfV

- Der/Die im obengenannten Bauvorhaben errichtete(n) Schornstein(e)
 Lüftungsleitungen von Räumen mit Feuerstätten, soweit sie nicht mit Ventilatoren betrieben werden

wurde(n) überprüft.

Er/Sie - ist/sind tauglich



Bescheinigung des Bezirk-Schornsteinfegermeisters zur abschließenden Fertigstellung gem. § 13 (2) BauVerfV

- Der/Die im obengenannten Bauvorhaben errichtete(n) vorhandene(n) Schornstein(e) Querschnitt
 Lüftungsleitungen von Räumen mit Feuerstätten, soweit sie nicht mit Ventilatoren betrieben werden


Schornstein war bereits vorhanden und ist für die angeschlossenen
Feuerstätten tauglich.
wurde(n) auf Benutzbarkeit überprüft.

Er/Sie - ist/sind tauglich



Der Kaminquerschnitt wurde, bezogen auf die angeschlossenen
Feuerstätten, als ausreichend befunden.
Bedingt durch den Anschluss von Gasfeuerstätten ist eine Kaminsanierung
zur Vorbeugung einer Schornsteibversottung zu empfehlen, da es sich
um einen gemauerten Kamin mit einem Querschnitt von 24/24 cm handelt.
Kaminhöhe ist 12 Meter.

Veitsbronn, den 20.01.2003


Bezirks-Schornsteinfegermeister